

Betäckning ska uppfylla krav enligt SS-EN 124 klass D400.

Neutral märkning i lock

Beläggningssyta

∅ 600mm

Brunnskona 1000 mm av betong.
Ska vara dimensionerad för laster enligt EN 476:1997.

600mm

400 mm (800 mm i körbana)

Kringfyllning enligt TH del2 CEC.33

Dragtråd binds i utsättningskäpp ell.dyl

200mm

1000 mm

Kabelrör kapas i linje med brunsvägg. Intag tätas.

Gångbaneplattor som bottenstöd för hela brunns diameterform. Kvaliten på plattorna ska uppfylla BL 250 kN.

Dräneringsgrus väljs enligt TH del2 Kap.24 DCB.3 samkross 0,65 och ska vara 20cm djupt.

Status
TH-TYPRITNING

Datum
2016-04-07

Godkänd

C-G Öngren



Stockholms stad

Trafikkontoret

TRAFIKSIGNALER

Kabelbrunn av betong med lock av gjutjärn

Förläggning i gatumiljö

Skala

Ritningsnr

Ts 6074

Reg.